



Download



341 diagnóstico automático

Dispositivo para instalar en la fuente luminosa durante la fabricacin.
 ATENCIN:para solicitar aparatos completos de diagnstico automatico, utilice el subcdigo 66.
 Precio bajo pedido.(AD-1) Diagnostico automatico: Unidad de control para la gestin de las pruebas en el local. Conectando varios mdulos AD-1 (mx. 200) a la central de control, se obtiene un sistema centralizado.Distance mx. de la central 500 metros.

Code	Kg	WTot	Colour
986551-00	0,05	0 W	BLANCO

Prodotti



- 614 Safety emergenza 1h

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated