



Download



### 341autodiagnostic

Dispositif à installer sur chaque source lumineuse lors de la phase de fabrication. ATTENTION: pour commander des appareils équipés d'un système d'autodiagnostic, indiquer le sous-code 66.

Prix sur demande. (AD-1)Autodiagnostic: Unité de contrôle pour la gestion des tests en local. En branchant différents modules AD-1 (max 200) à la Centrale de contrôle, on obtient un système centralisé. Distance maximum par rapport à la centrale: 500 mètres.

Code	Kg	WTot	Colour
986551-00	0,05	0 W	BLANC

#### Prodotti



- 614 Safety urgency 1h

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of  $\pm 10\%$  compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated